

2018 年 9 月安全检查情况

2018 年 9 月 30 日下午，我中心对方荫楼进行安全检查，总体状况良好。

3-5130 门外固废包装袋口未扎紧。

5 区消防通道南侧放置的包装袋也存在同样的问题，纸箱应封装，避免安全隐患。同时尽可能避免占用消防通道。



3-4332 门口固废包装袋口未扎紧。



3-4304 门外走廊放置废液桶均未贴标签，其中有存有废液但未盖紧的情况。



3-4432 门口走廊放置装有固体废弃物的纸箱，需封装留意安全隐患。



3-4435 门口废液桶也存在上述问题。

3 区消防通道北侧放置的废液桶未贴标签。



各实验室卫生状况良好，上述安全隐患望尽快整改。

实验室建设与管理中心

2018 年 9 月 30 日